

**Информация о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2015 год**

**ФГУП "ПО "Маяк"**

Наименование электросетевой организации

Месяц	Причины аварий	Мероприятия по устранению аварий	Дата		Продолжительность прекращения, час	Количество отключенных точек поставки электроэнергии потребителей услуг, шт.
			Отключения	Включения		
1	2		3	4	5	6
1					0,0	
2					0,0	
3					0,0	
4					0,0	
5	Повреждение разделки кабеля ф. 13-01	Переведено питание с ф. 13-01 на ф.13-05	02.05 04.00	02.05 15.20	11ч 20мин	Кол-во точек 3 ≈ объем недопоставленной электроэнергии 32323кВтч
6	Падение дерева на ВЛ ф.39-08	Расчищена охранная зона ВЛ ф.39-08	09.06 11.24	09.06 20.57	9ч 33мин	Кол-во точек 5 ≈ объем недопоставленной электроэнергии 2760кВтч
	Выход из строя реле МТЗ ВЛ ф.39-08	Отремонтировано реле ВЛ ф.39-08	26.06 19.23	26.06 22.45	3ч 22мин	Кол-во точек 5 ≈ объем недопоставленной электроэнергии 920кВтч
7					0,0	
8					0,0	
9					0,0	
10					0,0	
11					0,0	
12					0,0	